

Znak: WID.272.8.2017

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

dotyczy przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2122 L Rybczewice – Marysin w zakresie odnowy nawierzchni bitumicznej jezdni” (oznaczenie sprawy: WID.272.8.2017)

Zamawiający informuje, iż wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Czy dopuszczają Państwo wykonanie przebudowy nawierzchni dróg powiatowych w technologii betonu cementowego - betonu wałowanego RCC?

Zamawiający wyjaśnia:

Zamawiający nie dopuszcza zmian w technologii wykonania planowanej przebudowy drogi powiatowej nr 2122, gdyż z założenia jest to odnowa nawierzchni bitumicznej. Ponadto za zachowaniem technologii bitumicznej przemawia konieczność wykonania poszerzeń drogi i odcinków pełnej konstrukcji - nawierzchnia z betonu asfaltowego jest nawierzchnią podatną i wraz z zastosowaną siatką łączącą nową konstrukcję z istniejącą nawierzchnią skutecznie przejmie i zniweluje zróżnicowane naprężenia. Nawierzchnia betonowa jest nawierzchnią sztywną i w ww. miejscach byłaby narażona na pękanie.

Powyższe zmiany stanowią integralną treść SIWZ.

STAROSTA

Dariusz Kołodziejczyk