



Powiat Świdnicki w Świdniku

Świdnik, dnia 12 stycznia 2021 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wymianę wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej w budynku administracyjno – biurowym przy Al. Lotników Polskich 1 w Świdniku zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Świdniku” - (oznaczenie sprawy: WBG.272.1.2020)


Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania. Treść zapytań i wyjaśnienia poniżej:

1. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie w jaki sposób ma być prowadzona instalacja elektryczna w pomieszczeniach i strefach bez sufitu podwieszanego czy podtynkowo z wykonaniem naprawy budowlano-malarskiej czy natynkowo w listwach. Jeżeli w listwach natynkowych to prosimy o informację o rodzaju listew w pokojach i korytarzach / drogach ewakuacji / czy mają one być bezhalogenowe, jest to istotne ponieważ ma to znaczyć wpływ na cenę oferty. Dodatkowo jeżeli instalacja prowadzona będzie natynkowo tzn. iż osprzęt tj. łączniki i gniazda wtykowe też należy przyjąć w wersji natynkowej?
2. W zakresie prac jest demontaż starego podtynkowego osprzętu elektrycznego, co należy uwzględnić w wycenie po demontażu jak zostaną same stare podtynkowe puszki instalacyjne?
3. Prace mają odbywać się w funkcjonującym obiekcie, prosimy o informację po której ze stron będzie przesuwane, opróżnianie istniejących mebli i urządzeń aby można było wykonać zakres prac zgodnie z PW ? Jeżeli po stronie Wykonawcy prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o te pozycje.

Wyjaśnienia:

1. Instalacje elektryczne (zgodnie z projektem i przedmiarem robót) należy wykonać w listwach PCV, niemożliwe jest ułożenie przewodów pod tynkiem i odpowiednie przygotowanie pomieszczeń. Przedmiar robót dokładnie określa typy i ilości listew PCV niezbędnych do wykonania zamówienia. Osprzęt – gniazda montowane w listwach PCV, łączniki oświetleniowe – natynkowe.
2. Miejsca po puszkach osprzętowych należy zaślepić i miejscowo podmalować.
3. Wskazany zakres będzie wykonany przez Zamawiającego.

STAROSTA


Łukasz Reszka



Starostwo Powiatowe w Świdniku

BIURO SAMORZĄDOWE
ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik
tel. 81 468 71 13, fax 81 468 71 12
poczta@powiatswidnik.pl

INSPEKTOR

